MUNICÍPIO DE VISEU · SMAS VISEU

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Divulgação dos dados obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água para consumo Humano no Concelho de Viseu

Em conformidade com o D.L.nº 69/2023 de 21 de agosto,procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública,através de análises periódicas na torneira do consumidor,segundo o PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Período 01/04/2025 a 30/06/2025 ***Ponto de entrega Reservatório de Nesprido***

	Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico	Análises previstas (PCQA)	Análises realizadas (PCQA)	Percentagem de análises realizadas	Valor mais Alto	Valor mais Baixo	Valor mais Frequente	Percentagem de Cumprimento
CR1	*Escherichia coli*	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
	Desinfetante residual	mg/l Cl	-	1	1	100%	1,02	1,02	1,02	
CR2	Alumínio	µg/l Al	200	1	1	100%	<50	<50	<50	100%
	Amónio	mg/l NH4	0,5	1	1	100%	<0,02	<0,02	<0,02	100%
	Número de colónias a 22 ºC	N/ml	SAA	1	1	100%	0	0	0	
	Condutividade	µS/cm	2500	1	1	100%	110	110	110	100%
	Clostridium perfringens	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
	Cor	mg/l PtCo	20	1	1	100%	<2	<2	<2	100%
	pH		≥6,5 ≤9,5	1	1	100%	7,5	7,5	7,5	100%
	Ferro	µg/l Fe	200	1	1	100%	0	0	0	100%
	Manganês	µg/l Mn	50	1	1	100%	<15	<15	<15	100%
	Oxidabilidade	mg/l O2	5	1	1	100%	<1,5	<1,5	<1,5	100%
	Cheiro a 25ºC	Fat. diluição	3	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Sabor a 25ºC	Fat. diluição	3	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Turvação	UNT	4	1	1	100%	<0,5	<0,5	<0,5	100%
	Enterococos	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
CI	Antimónio	µg/l Sb	10	0	0					
	Arsénio	µg/l As	10	0	0					
	Benzeno	µg/l	1	0	0					
	Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	0	0					
	Boro	mg/l B	1,5	0	0					
	Bromatos	µg/l BrO3	10	0	0					
	Nitratos	mg/l NO3	50	0	0					
	Cádmio	µg/l Cd	5	0	0					
	Chumbo	µg/l Pb	25	0	0					
	Cianetos	µg/l Cn	50	0	0					
	Cobre	mg/l Cu	2	0	0					
	Potássio	mg/l K	SAA	0	0					
	Cloratos	mg/l	0,25	0	0					
	Cloritos	mg/l	0,25	0	0					
	Crómio	µg/l Cr	50	0	0					
	1,2 – dicloroetano	µg/l	3	0	0					
	Dureza total	mg/l CaCO3	-	0	0					
	Cálcio	mg/l Ca	-	0	0					
	Magnésio	mg/l Mg	-	0	0					
	Fluoretos	mg/l F	1,5	0	0					
	Mercúrio	µg/l Hg	1	0	0					
	Níquel	µg/l Ni	20	0	0					
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	µg/l	0,10	0	0					
	Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	0	0					
	Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	0	0					
	Benzo(ghi) perileno	µg/l	-	0	0					
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	-	0	0					
	Selénio	µg/l Se	20	0	0					
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	µg/l	10	0	0					
	Tetracloroeteno	µg/l	-	0	0					
	Tricloroeteno	µg/l	-	0	0					
	Trihalometanos-total (THM):	µg/l	80	0	0					
	Clorofórmio	µg/l	-	0	0					
	Bromofórmio	µg/l	-	0	0					
	Bromodiclorometano	µg/l	-	0	0					
	Dibromoclorometano	µg/l	-	0	0					
	Sódio	mg/l Na	200	0	0					
	Sulfatos	mg/l SO4	250	0	0					
	Cloretos	mg/l Cl	250	0	0					
	Nitritos	mg/l NO2	0,5	0	0					
	Alfa – Total	Bq/l	0,5	0	0					
	Dose Indicativa Total	msv /yr	0,10	0	0					
	Pesticidas totais :	µg/l	0,50	0	0					
	Clorpirifos	µg/l	0,10	0	0					
	MCPA	µg/l	0,10	0	0					
	Imidaclopride	µg/l	0,10	0	0					
	2,4 D	µg/l	0,10	0	0					
	M656PH051	µg/l	0,10	0	0					
	Dimetenamida-P	µg/l	0,10	0	0					
	Metribuzina	µg/l	0,10	0	0					
	Alacloro	µg/l	0,10	0	0					
	Desetilterbutilazina	µg/l	0,10	0	0					
	Diurão	µg/l	0,10	0	0					
	Metalaxil	µg/l	0,10	0	0					
	Terbutilazina	µg/l	0,10	0	0					

Legenda

SAA - Sem Alteração Anormal

Data de publicação: 08/08/2025

Análises realizadas no laboratório LPQ

O Técnico Superior
(Engº Rui Ribeiro)

A Chefe da DEQ
Ema Martins
(Engª Ema Martins)

O Director Delegado
(Engº Carlos Ildefonso Ferrão Tomás)