Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Divulgação dos dados obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água para consumo Humano no Concelho de Viseu

Em conformidade com o D.L.nº 69/2023 de 21 de agosto,procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública,através de análises periódicas na torneira do consumidor,segundo o PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Período 01/01/2025 a 31/03/2025

Zona de Abastecimento Termas de Alcafache

	Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico	Análises previstas (PCQA)	Análises realizadas (PCQA)	Percentagem de análises realizadas	Valor mais Alto	Valor mais Baixo	Valor mais Frequente	Percentagem de Cumprimento
CR1	*Escherichia coli*	N/100 ml	0	2	2	100%	0	0	0	100%
	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	2	2	100%	0	0	0	100%
	Desinfetante residual	mg/l Cl	-	2	2	100%	0,68	0,48	0,58	
CR2	Alumínio	µg/l Al	200	1	1	100%	26,5	26,5	26,5	100%
	Número de colónias a 22 °C	N/ml	SAA	1	1	100%	0	0	0	
	Condutividade	µS/cm	2500	1	1	100%	120	120	120	100%
	Clostridium perfringens	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
	Cor	mg/l PtCo	20	1	1	100%	<2	<2	<2	100%
	pH		≥6,5 ≤9,5	1	1	100%	7,9	7,9	7,9	100%
	Ferro	µg/l Fe	200	1	1	100%	<50	<50	<50	100%
	Manganês	µg/l Mn	50	1	1	100%	1,95	1,95	1,95	100%
	Cheiro a 25°C	Fat. diluição	3	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Sabor a 25°C	Fat. diluição	3	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Turvação	UNT	4	1	1	100%	<0,5	<0,5	<0,5	100%
	Enterococos	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
CI	Amónia	mg/lNH4	0,5	1	1	100%	0,02	0,02	0,02	100%
	Nitratos (1)	mg/l NO3	50	0	0					
	Oxidabilidade	mg/O2	5	0	0					
	Antimónio (1)	µg/l Sb	10	0	0					
	Arsénio (1)	µg/l As	10	0	0					
	Benzeno (1)	µg/l	1	0	0					
	Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	1	1	100%	<0,003	<0,003	<0,003	100%
	Boro (1)	mg/l B	1,5	0	0					
	Bromatos (1)	µg/l BrO3	10	0	0					
	Cádmio (1)	µg/l Cd	5							
	Chumbo	µg/l Pb	25	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Cianetos (1)	µg/l Cn	50	0	0					
	Cobre	mg/l Cu	2	1	1	100%	0,001	0,001	0,001	100%
	Potássio	mg/l K	-	1	1	100%	1,2	1,2	1,2	
	Cloratos	mg/l	0,7	1	1	100%	0,0305	0,03050	0,03050	100%
	Cloritos	mg/l	0,7	1	1	100%	<0,005	<0,005	<0,005	100%
	Crómio	µg/l Cr	50	1	1	100%	1	1	1	100%
	1,2 – dicloroetano (1)	µg/l	3	0	0					
	Dureza total	mg/l CaCO3	-	1	1	100%	34	34	34	
	Cálcio	mg/l Ca	-	1	1	100%	11,7	11,7	11,7	
	Magnésio	mg/l Mg	-	1	1	100%	1,13	1,1	1,13	
	Fluoretos (1)	mg/l F	1,5	0	0					
	Mercúrio (1)	µg/l Hg	1	0	0					
	Níquel	µg/l Ni	20	1	1	100%	<2	<2	<2	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,001	<0,001	<0,001	100%
	Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	1	1	100%	<0,001	<0,001	<0,001	
	Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	1	1	100%	<0,001	<0,001	<0,001	
	Benzo(ghi) perileno	µg/l	-	1	1	100%	<0,001	<0,001	<0,001	
	Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	-	1	1	100%	<0,001	<0,001	<0,001	
	Selénio (1)	µg/l Se	20	0	0					
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno: (1)	µg/l	10	0	0					
	Tetracloroeteno (1)	µg/l	-	0	0					
	Tricloroeteno (1)	µg/l	-	0	0					
	Trihalometanos-total (THM):	µg/l	100	1	1	100%	24	24	24	100%
	Clorofórmio	µg/l	-	1	1	100%	24	24	24	
	Bromofórmio	µg/l	-	1	1	100%	<3	<3	<3	
	Bromodiclorometano	µg/l	-	1	1	100%	<3	<3	<3	
	Dibromoclorometano	µg/l	-	1	1	100%	<3	<3	<3	
	Sódio (1)	mg/l Na	200	0	0					
	Carbono Orgânico total (1)	mg/l C	SAA	0	0					
	Sulfatos (1)	mg/l SO4	250	0	0					
	Cloretos (1)	mg/l Cl	250	0	0					
	Nitritos (1)	mg/l NO2	0,5	0	0					
	Alfa – Total (1)	Bq/l	0,5	0	0					
	Dose Indicativa Total (1)	msv /yr	0,10	0	0					
	Pesticidas totais : (1)	µg/l	0,50	0	0					
	Clorpirifos (1)	µg/l	0,10	0	0					
	MCPA (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Imidaclopride (1)	µg/l	0,10	0	0					
	2,4 D (1)	µg/l	0,10	0	0					
	M656PH051 (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Alacloro (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Metribuzina (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Dimetenamida-P (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Desetilterbutilazina (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Diurão (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Metalaxil (1)	µg/l	0,10	0	0					
	Terbutilazina (1)	µg/l	0,10	0	0					

Data de publicação:17-06-2025

Legenda:

SAA - Sem Alteração Anormal

Análises realizadas nos laboratórios LPQ

Nota1: Parâmetros conservativos analisados pela Entidade Gestora em alta C.M. Mangualde

A chefe da U.O. Controlo de Qualidade

(Engª Sandra Fonseca)

A Chefe da DEQ

(Engª Ema Martins)

O Director Delegado

(Engº Carlos Ildefonso Ferrão Tomás)