Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Divulgação dos dados obtidos na implementação do Programa de Controlo de Qualidade da Água para consumo Humano no Concelho de Viseu

Em conformidade com o D.L.nº 69/2023 de 21 de agosto,procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública,através de análises periódicas na torneira do consumidor,segundo o PCQA aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Período 01/04/2026 a 30/06/2026

Ponto de entrega : ETA de Fagilde

	Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico	Análises previstas (PCQA)	Análises realizadas (PCQA)	Percentagem de análises realizadas	Valor mais Alto	Valor mais Baixo	Valor mais Frequente	Percentagem de Cumprimento
CR1	*Escherichia coli*	N/100 ml	0	6	6	100%	0	0	0	100%
	Bactérias coliformes	N/100 ml	0	6	6	100%	0	0	0	100%
	Desinfetante residual	mg/l Cl	-	6	6	100%	1,11	0,84	0,92	
CR2	Aluminio	µg/l Al	200	2	2	100%	20	20	20	100%
	Amónio	mg/l NH4	0,5	2	2	100%	0,05	0,05	<0,02	100%
	Cloratos	mg/l	0,25	2	2	100%	<0,01	<0,01	<0,01	100%
	Número de colónias a 22 ºC	N/ml	SAA	2	2	100%	0	0	0	
	Condutividade	µS/cm	2500	2	2	100%	180	130	155	100%
	Cor	mg/l PtCo	20	2	2	100%	<5	<5	<5	100%
	pH		≥6,5 ≤9,5	2	2	100%	7,9	7,5	7,7	100%
	Ferro	µg/l Fe	200	2	2	100%	<10	<10	<10	100%
	Manganês	µg/l Mn	50	2	2	100%	<10	<10	<10	100%
	Oxidabilidade	mg/l O2	5	2	2	100%	2,3	<1	1,7	100%
	Trihalometanos-total (THM):	µg/l	80	2	2	100%	<3	<3	<3	100%
	Cheiro a 25ºC	Fat. diluição	3	2	2	100%	<1	<1	<1	100%
	Sabor a 25ºC	Fat. diluição	3	2	2	100%	<1	<1	<1	100%
	Turvação	UNT	4	2	2	100%	0,54	0,2	0,37	100%
	Enterococos	N/100 ml	0	2	2	100%	0	0	0	100%
CI	Antimónio	µg/l Sb	10	1	1	100%	<0,05	<0,05	<0,05	100%
	Clostridium perfringens	N/100 ml	0	1	1	100%	0	0	0	100%
	Arsénio	µg/l As	10	1	1	100%	0,07	0,07	0,07	100%
	Benzeno	µg/l	1	1	1	100%	<0,3	<0,3	<0,3	100%
	Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	1	1	100%	<0,002	<0,002	<0,002	100%
	Bisfenol A	µg/l	2,5	1	1	100%	<0,005	<0,005	<0,005	100%
	Boro	mg/l B	1,5	1	1	100%	<0,1	<0,1	<0,1	100%
	Bromatos	µg/l BrO3	10	1	1	100%	<1,5	<1,5	<1,5	100%
	Cádmio	µg/l Cd	5	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Chumbo	µg/l Pb	10	1	1	100%	<3	<3	<3	100%
	Cianetos	µg/l Cn	50	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Cobre	mg/l Cu	2	1	1	100%	<0,01	<0,01	<0,01	100%
	Potássio	mg/l K	SAA	1	1	100%	<0,5	<0,5	<0,5	
	Cloritos	mg/l	0,25	1	1	100%	<0,005	<0,005	<0,005	100%
	Crómio	µg/l Cr	50	1	1	100%	<5	<5	<5	100%
	1,2 – dicloroetano	µg/l	3	1	1	100%	<0,3	<0,3	<0,3	100%
	Dureza total	mg/l CaCO3	-	1	1	100%	3,3	3,3	3,3	
	Cálcio	mg/l Ca	-	1	1	100%	0,5	0,5	0,5	
	Magnésio	mg/l Mg	-	1	1	100%	<0,5	<0,5	<0,5	
	Fluoretos	mg/l F	1,5	1	1	100%	<0,01	<0,01	<0,01	100%
	Mercúrio	µg/l Hg	1	1	1	100%	<0,01	<0,01	<0,01	100%
	Níquel	µg/l Ni	20	1	1	100%	<5	<5	<5	100%
	Soma de Ácidos Haloacéticos	µg/l	60	1	1	100%	<1	<1	<1	100%
	Soma de PFAS	µg/l	0,1	1	1	100%	<0,0015	<0,0015	<0,0015	100%
	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP):	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,005	<0,005	<0,005	100%
	Selénio	µg/l Se	20	1	1	100%	<0,5	<0,5	<0,5	100%
	Tetracloroeteno e Tricloroeteno:	µg/l	10	1	1	100%	<3	<3	<3	100%
	Sódio	mg/l Na	200	1	1	100%	<3	<3	<3	100%
	Sulfatos	mg/l SO4	250	1	1	100%	18	18	18	100%
	Cloretos	mg/l Cl	250	1	1	100%	15	15	15	100%
	Nitritos	mg/l NO2	0,5	1	1	100%	<0,01	<0,01	<0,01	100%
	Nitratos	mg/l NO3	50	1	1	100%	<10	<10	<10	100%
	Alfa – Total	Bq/l	0,5	1	1	100%	<0,04	<0,04	<0,04	100%
	Dose Indicativa Total	msv /yr	0,10	1	1	100%	<0,1	<0,1	<0,1	100%
	Pesticidas totais :	µg/l	0,50	1	1	100%	<0,03	<0,03	<0,03	100%
	MCPA	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,03	<0,03	<0,03	100%
	2,4 D	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,03	<0,03	<0,03	100%
	M656PH051	µg/l	0,10							
	Dimetenamida-P	µg/l	0,10							
	Desetilterbutilazina	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,03	<0,03	<0,03	100%
	Tebuconazol	µg/l	0,10							
	AMPA	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,02	<0,02	<0,02	100%
	Glifosato	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,02	<0,02	<0,02	100%
	Terbutilazina	µg/l	0,10	1	1	100%	<0,03	<0,03	<0,03	100%

Legenda:

SAA - Sem Alteração Anormal

Data de publicação: 03-08-2026

Análises realizadas no laboratório LPQ e CESAB

A chefe da U.O. Controlo de Qualidade

(Engª Sandra Fonseca)

A Chefe da DEQ

(Engª Ema Martins)

O Director Delegado

(Engº José Carlos Costa de Almeida)